medical
Hygiene-Labor

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-22594-01-00

Medical Hygiene-Labor Bahnhofstrasse 14 D-74072 Heilbronn

Frau
Lang
Heilbronner Versorgungs GmbH
Austraße 201
D-74076 Heilbronn

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-22594-01-00 festgelegten Akkreditierungsumfang.

Bahnhofstrasse 14
D-74072 Heilbronn
Telefon 07131-7876-86
Telefax 07131-7876-39
Internet: www.hygiene-labor.de

ENDBEFUND vom	Eingangsdatum	Version	Labornummer	Berichtsnummer	Seite
31.03.2025	27.03.2025	1	52050753	HYG-07-01	1 von 2

Bericht: **Ergebnis der mikrobiol. Untersuchung von Trinkwasser gemäß TrinkwV**

Ort der Probenahme	siehe Proben
Datum der Probenahme	27.03.2025*
Uhrzeit der Probenahme	11:10 - 12:30 Uhr*
Probenehmer	Blanco Cruz.* Die Probenahme liegt im Verantwortungsbereich der HNVG.
Probenahmeverfahren	keine Angaben
Verpackungsart	Probenahmeflasche mit Natriumthiosulfat, gekühlt
Untersuchungsbeginn	siehe Eingangsdatum
Untersuchungsende	siehe Befund vom
Untersuchungsmethoden	siehe unten 1)
Untersuchungsart	keine Angaben

Probe 1: Schozach - HB Stettenfels*

Parameter	**Ergebnis**	**Einheit**
Koloniezahl 22°C	3	KBE/ml
Koloniezahl 36°C	0	KBE/ml
Escherichia coli	0	KBE/100ml
Coliforme Bakterien	0	KBE/100ml
Enterokokken	0	KBE/100ml

Probe 2: Schozach - HB Egelsee*

Parameter	**Ergebnis**	**Einheit**
Koloniezahl 22°C	0	KBE/ml
Koloniezahl 36°C	0	KBE/ml
Escherichia coli	0	KBE/100ml
Coliforme Bakterien	0	KBE/100ml
Enterokokken	0	KBE/100ml

Probe 3: Schozach - HB Unterheinriet*

Parameter	**Ergebnis**	**Einheit**
Koloniezahl 22°C	3	KBE/ml
Koloniezahl 36°C	2	KBE/ml
Escherichia coli	0	KBE/100ml

Eine auszugsweise Vervielfältigung des Befundes ist ohne schriftliche Genehmigung des Labors nicht gestattet.

Coliforme Bakterien	0	KBE/100ml
Enterokokken	0	KBE/100ml

1) **Untersuchungsmethoden:**
Koloniezahl 22°C und 36°C: DIN EN ISO 6222 : 1999-07
E. coli/Coliforme Bakterien: DIN EN ISO 9308-1 : 09-2017
Enterokokken: DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11
Pseudomonas aeruginosa: DIN EN ISO 16266 : 2008-05
Clostr. perfringens: DIN EN ISO 14189 : 11-2016 (einschließlich Sporen)
Legionella spp.: Direktansatz und Membranfiltration: UBA-Empfehlung (12-2018 und 12-2022) und DIN EN ISO 11731 : 2019-03 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1 und 7, Medium BCYE + AB

KBE: Koloniebildende Einheit nicht nachw.: nicht nachweisbar
DA: Direktausstrich MF: Membranfiltration TMW: Technischer Maßnahmewert

Die Ergebnisse gelten für die Proben, wie vom Kunden erhalten. Wenn die Probenahme und/oder der Probentransport außerhalb der Überwachung des Labors stattfindet, kann das Labor die Validität der Ergebnisse erst ab der Probenübernahme oder dem Probeneingang im Labor gewährleisten. Angaben, die mit einem * gekennzeichnet sind, sind vom Kunden bereitgestellte Daten. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den oben genannten Prüfgegenstand.

Mikrobiologische Kriterien nach TrinkwV 2023
E. coli/Coliforme Bakterien Grenzwert: 0 KBE/100ml
intestinale Enterokokken Grenzwert: 0 KBE/100ml
Clostridium perfringens Grenzwert: 0 KBE/100ml
Legionella spp. TMW: 100 KBE/100ml

Nach der Novellierung der TrinkwV von 2023 ist der Inhaber von Wasserversorgungsanlagen zur regelmäßigen Untersuchung auf Legionellen verpflichtet. Das beauftragte Labor hat Meldepflicht an das zuständige Gesundheitsamt, wenn der technische Maßnahmenwert erreicht wird.

Annette Pyzalski
Dipl.- Ing. Lebensmitteltechnologie
Laborleiterin

Eine auszugsweise Vervielfältigung des Befundes ist ohne schriftliche Genehmigung des Labors nicht gestattet.